

**Bürgermeister
Rafael Reißer**

Postfach 11 10 61
64225 Darmstadt

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Herrn Stadtverordneten
Georg W. Hang
Goethestr. 20 a
64285 Darmstadt

Bürgermeister
Rafael Reißer

Neues Rathaus am Luisenplatz
Luisenplatz 5a
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 13-2301 – 04
Telefax: 06151 13-2214
Internet: <http://www.darmstadt.de>
E-Mail: buergermeister@darmstadt.de

Datum:

22.11.2016

Ihre Kleine Anfrage vom 7.11.2016 Maßnahmen Woog

Sehr geehrter Herr Stadtverordneter,

Ihre o. g. Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt:

Frage 1:

Wann wurden die (in StaVo Dez. 2014) mit der Mag-Vorlage 2014/0193 beschlossenen Maßnahmen Vorsperre und Entschlammung Woog ausgeschrieben?

Antwort:

Die Maßnahmen wurden nach Vorbereitung durch das Fachbüro BGS Wasser GmbH, Darmstadt, Durchführung eines zweistufigen Bürgerbeteiligungsverfahrens, Genehmigung der Aufsichtsbehörden durch Planfeststellungsbescheid am 18.07.2016 und Erstellung des bepreisten Leistungsverzeichnisses wie folgt ausgeschrieben:

Maßnahme Vorsperre: Interessensbekundung HAD am 17.06.2016,
Submission am 23.08.2016

Maßnahme Entschlammung: Interessensbekundung HAD am 08.08.2016,
Submission am 05.10.2016

Frage 1 a):

Welche Art der Ausschreibung wurde gewählt?

Antwort:

Maßnahmen Vorsperre und Entschlammung: Beschränkte Ausschreibung nach vorgeschaltetem Interessensbekundungsverfahren.



Frage 3 c:

Wann wurden die Gebote geöffnet?

Antwort:

Die Submission (Eröffnungstermin) war am 04.08.2016.

Frage 4:

Wann wurden die (vom Magistrat 31. August 2016, StaVo 29. September 2016) mit der Mag-Vorlage 2016/0278 beschlossenen Maßnahmen Schieber, Ablauf beauftragt?

Antwort:

Die Zuschlagserteilung für die Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog erfolgte am 01.09.2016.

Frage 5:

Warum wurde trotz des bekannten (bau-)technischen und funktionalen Zusammenhangs die Mag-Vorlage 2016/0072 (Schieber, Ablauf etc.) erst 22 Monate (Mai 2014 – März 2016) nach der Mag-Vorlage 2014/0193 (Vorsperre und Entschlammung) erstellt?

Antwort:

Die unbedingte Notwendigkeit für den Neubau des Grundablasses ergab sich erst nach der Festlegung auf das gewählte Entschlammungsverfahren. Die Planung für den Neubau des Grundablasses musste zunächst fertiggestellt werden.

Frage 6:

Ist in dem in der Mag-Vorlage 2016/0072 genannten wasserrechtlichen Bescheid der Talsperrenaufsicht vom 23.06.2009 ein (spätester) Stichtag für die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben und Forderungen genannt und wenn JA, welcher?

Antwort:

In dem Wasserrechtsbescheid der Talsperrenaufsicht vom 23.06.2009 wurde kein Stichtag für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und Forderungen genannt. Die Termine wurden bei den jährlichen Sicherheitskontrollen der Talsperrenaufsicht festgelegt.

Frage 7:

Laut Begründung (S. 4) zur Mag-Vorlage 2014/0193 ist eine der Voraussetzungen zur Abkopplung des Darmbaches die Reparatur des Hauptablassschiebers bis März 2017. In welchem politischen Beschluss wurde dieser Termin festgelegt?

Antwort:

Die Reparatur des Hauptablassschiebers ist zunächst eine Forderung der Talsperrenaufsicht, die sich aus den einschlägigen Normen und Verordnungen ergibt. Hier wurde sich mit dem Regierungspräsidium auf das Jahr 2017 verständigt. Erst in zweiter Linie ist die Reparatur auch eine Voraussetzung zur Abkopplung des Darmbachs.

Mit freundlichen Grüßen



Rafael Reißer
Bürgermeister

Verteiler:

Büro des Oberbürgermeisters
Büro des Bürgermeisters
Büro der Stadtverordnetenvers. + PDF
Magistratsgeschäftsstelle
Pressestelle (x) zur Kenntnis
Sportamt EB Bäder
Zum Vorgang

Frage 1 b:

Wie viele Gebote gab es?

Antwort:

Maßnahme Vorsperre:

Anzahl der ausgewählten geeigneten Firmen: 8

Abgegebene Angebote: 2

Maßnahme Entschlammung:

Anzahl der ausgewählten geeigneten Firmen: 8

Abgegebene Angebote: 2

Frage 1 c:

Wann wurden die Gebote eröffnet?

Antwort:

Maßnahme Vorsperre:

Ende der Zuschlagsfrist nach Fristverlängerung: 21.10.2016

Maßnahme Entschlammung:

Ende der Zuschlagsfrist: 08.11.2016

Frage 2:

Wann wurden die vom Magistrat am 12. Oktober 2016 mit der Mag-Vorlage 2016/0421 beschlossenen Maßnahmen Vorsperre und Entschlammung Woog beauftragt?

Antwort:

Maßnahme Vorsperre:

Zuschlag erteilt am 21.10.2016

Maßnahme Entschlammung:

Zuschlag erteilt am 03.11.2016

Frage 3:

Wann wurden die (in StaVo Mai 2016) mit der Mag-Vorlage 2016/0072 beschlossenen Maßnahmen Schieber, Ablauf etc. ausgeschrieben?

Antwort:

Das Interessensbekundungsverfahren wurde am 31.05.2016 bei der HAD (Hess. Ausschreibungsdatenbank) veröffentlicht, mit einer Bewerbungsfrist bis zum 17.06.2016. Die Ausschreibungsunterlagen wurden am 11.07.2016 an die ausgewählten Bewerber verschickt.

Frage 3 a:

Welche Art der Ausschreibung wurde gewählt?

Antwort:

Beschränkte Ausschreibung nach vorgeschaltetem Interessensbekundungsverfahren.

Frage 3 b:

Wie viele Gebote gab es?

Antwort:

Anzahl der ausgewählten geeigneten Firmen: 8

Abgegebene Angebote: 3